AKT

согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждения детский сад № 54 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, ГБДОУ детский сад № 54 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее - Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: Санкт-Петербург, пр. Славы, д.14.

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание: 2 этажей, 1876.4 кв.м.;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 7890.6 кв.м.

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): нет

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность): в оперативном управлении

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует): муниципальная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Фрунзенского района: 192241, Санкт-Петербург, ул. Пражская, дом 46.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): дошкольное образование. Наименование предоставляемых услуг: Образовательная деятельность, присмотр и уход за детьми.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): 300 человек.

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на Объекте по месту предоставления услуги.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

Мы, нижеподписавшиеся, Заведующий ГБДОУ детский сад № 54 Фрунзенского района Санкт-Петербурга Штоколова Елена Владимировна с одной стороны, и Представитель Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов боевых действий «Инвалиды

войны» Адылов Зафар Кадырович, действующий на основании доверенности № 3 от 10.10.2017 г., срок действия 1 год, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (*на момент осмотра*) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- -«да, соответствует для «К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствует для «К, О, С, Г, У»;
- «нет»
- 1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет.
- 2. Пандус стационарный наружный**: да, соответствует для «К, О, С, Г, У»
- 3. Пандус стационарный внутренний**: нет.
- 4. Пандус инвентарный ***, роллопандус: нет.
- 5. Наружная лестница входной зоны: да, соответствует для «К, О, Г, У»
- 6. Внутренняя лестница входной зоны: нет.
- 7. Поручни наружные входной зоны: ∂a , соответствует $\partial ля$ «K, O, C, Γ , Y»
- 8. Поручни внутренние входной зоны: нет.
- 9. Дверные проемы входной зоны****: да, соответствует для «К, О, С, Γ , У»
- 10. Подъемные платформы наружные нет.
- 11. Подъемные платформы внутренние: нет.
- 12. Кнопка вызова на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): ∂a , соответствует ∂n «K, O, C, Γ , V»
 - 13. Лифт пассажирский: нет.
 - 14. Лифт грузовой: нет.
 - 15. Мобильные лестничные подъемники: нет.
 - 16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствует для «К, О, С».
- 17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов K, O, C, Γ , Y: nem.
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет.
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: нет.
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет.
- 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет*.

- 17.4 Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет*.
- 18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее — официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *нет*.
 - 19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да.

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждения детский сад № 54 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург пр. Славы, д.14, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично (условно) доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, O, C, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
		Основные меры	
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1.	к, о, с, г, у	На прилегающей территории отсутствуют ограничительная разметка пешеходных путей, тактильные предупредительные средства, система средств информационной поддержки. Принятые меры: обеспечение доступа на объект с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 70-O от 22.08.2018г.
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1.	к, о, с, г, у	При входе на объект отсутствует информационная вывеска, выполненная на контрастном фоне, дублируемая шрифтом Брайля. Принятые меры: наружная лестница входной зоны дублируется пандусом, имеющим двустороннее ограждение с поручнями. Перед входной дверью установлена кнопка вызова персонала и указатель кнопки на контрастном фоне, Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 70-О от 22.08.2018г.
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1.	К, О, С, Г, У	Отсутствует визуальная и звуковая информация ориентирования на путях следования и эвакуации. Участки пола перед дверными	Приказ № 70-О

		проёмами не имеют тактильных предупреждающих указателей и контрастной маркировки зон «возможной опасности» открывания дверей. На краевых частях ступеней отсутствуют противоскользящие полосы контрастного цвета Принятые меры: на стеклянных дверях, во избежание столкновения, наклеены с двух сторон предупредительные знаки «Осторожно (желтый круг)». Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов.	от 22.08.2018г.
4		Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	
4.1.	К, О, С, Г, У	Зона: места обслуживания инвалидов Обслуживание инвалидов производится с помощью сотрудников учреждения. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 70-О от 22.08.2018г.
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1.	к, о, с, г, у	Отсутствуют специально оборудованные для инвалидов санитарно-бытовые помещения. Отсутствует информационная табличка, выполненная на контрастном фоне, дублируемая шрифтом Брайля. Принятые меры: доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 70-О от 22.08.2018г.
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1.	К, О, С, Г, У	Отсутствует визуальная, звуковая и тактильная информация с указанием направления движения и места получения услуги, а также сигнализации об опасности. Принятые меры: доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 70-О от 22.08.2018г.
		Дополнительные меры (при наличии)	
7		Зона: пути движения к Объекту	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1.	К, О, С, Г, У	Отсутствует	

- **V. Рекомендации** (раздел заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимых для обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых на Объекте услуг, а также основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНиП, СП, ГОСТ и проч.):
- 1. Предпринять меры к организации парковочных мест для автомобилей инвалидов на прилегающей территории (основание: n.5.2.2.СП 59.13330.2016).
- 2. Разместить при входе на участок табличку с телефоном лица, ответственного за сопровождение инвалидов. Информацию выполнить на контрастном фоне и продублировать её шрифтом Брайля (основание: n.6.5.4. и n. 6.5.9. СП 59.13330.2016).
- 3. Предусмотреть установку тактильно-информационного мощения на прилегающей территории (Основание СП 59.13330.2016).
- 4. Установить на краевых частях ступеней противоскользящие полосы контрастного цвета (Основание СП 59.13330.2016).
- 5. Оборудовать сан.узел крючками для одежды и костылей, откидными опорными поручнями, системой тревожной сигнализации и информационной табличкой выполненной на контрастном фоне, дублированной шрифтом Брайля (п.6.3. и 6.5.8. СП59.13330.2016.)

6. На официальном сайте учреждения разместить информацию для каких граждан из числа МГН данный объект доступен. При этом указать на доступность (не доступность) санитарно-бытового помещения, отсутствия обустроенной автостоянки. Разместить схему движения к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта и от возможной автомобильной парковки.

Заведующий ГБДОУ № 54 Фрунзенского района Санкт-Петербурга

IRM

ЕВ Штоколова /

Представитель Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов боевых действий «Инвалиды войны»

/ З.К. Адылов /

* Выбирается из следующих сфер деятельности: здравоохранение, образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура, жилые здания и помещения, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов).

** Пандус стационарный: сооружение, предназначенное для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой, состоящее из маршей (имеющих сплошную наклонную по направлению движения поверхность) и горизонтальных площадок (для отдыха и/или маневрирования).

*** Пандус инвентарный: сооружение временного или эпизодического использования, например: сборно-разборный, откидной, выдвижной, приставной, перекатной и т.д.

**** Дверной проем оценивается по двум параметрам: ширина дверного проема и высота порогов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575796 Владелец Штоколова Елена Владимировна

Действителен С 25.02.2021 по 25.02.2022